

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель штаба по
обеспечению безопасности
электрообеспечения
Республики Алтай,
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Алтай

Р.Р. Пальталлер

«27» марта 2018 г.

**Протокол
заседания Штаба по обеспечению безопасности электрообеспечения
Республики Алтай**

г. Горно-Алтайск

от 27.03.2018 года

№ 3-III

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:		
Пальталлер Р.Р.	-	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
ПРИСУТСТВОВАЛИ:		
Кондратьев Н.П.	-	Министр регионального развития Республики Алтай
Емельянов В.Г.	-	Заместитель министра регионального развития Республики Алтай
Романов А.Г.	-	Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай
Ялбаков А.В.	-	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
Пьянков О.И.	-	Начальник Государственной жилищной инспекции Республики Алтай, Главный государственный жилищный инспектор Республики Алтай
Кичинеков В.В.	-	Первый заместитель главы администрации МО «Город Горно-Алтайск»
Шестак В.И.	-	Первый заместитель главы администрации МО «Майминский район»
Абрамов А.В.	-	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»
Рязанов Д.В.	-	Директор филиала «Горно-Алтайский» АО «Алтайэнергосбыт»
Коренов А.А.	-	Директор МУП «Горэлектросети»
Вайдуров А.В.	-	Директор ГУКП УКС по РА
Трифанов А.В.	-	Исполнительный директор ООО «Солнечная энергия+»
Кичинеков В.В.	-	Главный специалист отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения Министерства регионального развития Республики Алтай (секретарь Штаба)

Повестка заседания:

1. Об организации проведения совместных учений субъектов электроэнергетики, территориальных подразделений МЧС России и органов местного самоуправления по ликвидации аварийной ситуации в схеме электрообеспечения опасного производственного объекта газовая котельная № 9 города Горно-Алтайска.

Докладчики: МУП «Горэлектросети» (Коренов А.А.), филиал ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС» (Абрамов А.В.).

2. О рассмотрении акта расследования причин аварии в Республике Алтай произошедшей 20 февраля 2018 года.

Докладчики: Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС» (Абрамов А.В.).

Отметили:

- Высокую готовность МУП «Горэлектросети» к проведению аварийно-восстановительных работ по ликвидации аварийной ситуации в схеме электроснабжения опасного производственного объекта газовая котельная № 9 города Горно-Алтайска, оперативное подключение ДГУ; укомплектованность производственным и оперативным персоналом 100%; слаженность взаимодействия персонала МУП «Горэлектросети» и филиала ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС» по устранению ликвидации условной аварии.

Решили:

1. Информацию Директора МУП «Горэлектросети» Коренова А.А. принять к сведению.

2. Информацию заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» Абрамова А.В. принять к сведению.

2.1. С целью недопущения в будущем аварий рекомендовать филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» (Абрамову А.В.):

- выполнить проверку инструкций филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» по эксплуатации устройств РЗА, являющихся объектами диспетчеризации Новосибирского РДУ, на соответствие требованиям инструкций по оперативному обслуживанию РЗА, разработанных Новосибирским РДУ, при выявлении несоответствий внести изменения и инструкции разработанные на их основе типовые бланки переключений;

- провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на тему: «Порядок выполнения переключений в электроустановках. Направленных на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, комплексов и устройств РЗА, являющихся объектами диспетчеризации Новосибирского РДУ, в том числе порядок опробования ЛЭП».

Заместитель министра
регионального развития
Республики Алтай



В.Г. Емельянов