

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель штаба по обеспечению  
безопасности электроснабжения  
Республики Алтай,  
Первый заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Алтай  
Р.Р. Пальталлер  
«14» 05 2017 г.

**Протокол  
заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения  
Республики Алтай**

г. Горно-Алтайск

от 02.05.2017 года

№ 03-III

<b>ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:</b>		
Пальталлер Р.Р.	-	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай (руководитель Штаба)
<b>ПРИСУТСТВОВАЛИ:</b>		
Емельянов В.Г.	-	Заместитель министра регионального развития Республики Алтай
Кичинеков В.В.	-	Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай
Микьянец В.И.	-	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
Пьянков О.И.	-	Начальник Государственной жилищной инспекции Республики Алтай, Главный государственный жилищный инспектор Республики Алтай
Леонов О.В.	-	Заместитель начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и электроустановками потребителей и энергоснабжением
Романов А.Г.	-	Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай
Понпа Е.А.	-	Глава администрации МО «Майминский район»
Абрамов А.В.	-	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»
Шепырев В.Н.	-	Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»
Рязанов Д.В.	-	Директор филиала «Горно-Алтайский» АО «Алтайэнергосбыт»
Коренов А.А.	-	Директор МУП «Горэлектросети»
Вайдуров А.В.	-	Директор ГУКП УКС по РА
Ямбаков А.Н.	-	Генеральный директор ООО «Солнечная энергия+»

**Повестка совещания**

1. О принятых предприятиями электроэнергетики мерах по повышению безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый период 2017 года.

2. Заслушивание отчетов руководителей предприятий электроэнергетики информацию обо всех аварийных, внеплановых, плановых отключениях

электрической энергии, длящиеся более 3-х часов за I квартал 2017 года, на территории Республики Алтай.

### **Решили:**

Принять к сведению информацию докладчиков:

1. Организовано постоянное взаимодействие электросетевых организации с органами исполнительной власти. Предоставляются акты противоаварийного осмотра по пропуску паводковых вод.

1.1. Согласно, разработанных мероприятий производятся круглосуточные осмотры электросетевых объектов находящихся в поймах рек и подверженных подтоплению. Обновлён перечень электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период 2017 года. Выполнены осмотры состояния ряжей в пойменных местах и установленных в них опор. Проведена проверка и обеспечение готовности к работе устройств релейной защиты и автоматики на всех ПС-35/110 кВ.

1.2. На предприятиях электросетевого хозяйства Республики Алтай создан аварийный запас материалов для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Обеспечена постоянная готовность дежурных машин и спецтехники, проведены инструктажи с персоналом.

1.3. На предприятиях электросетевого хозяйства Республики Алтай:

а) Филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети», создано 23 аварийно-выездных бригад 125 чел., обеспеченных автотранспортной техникой/спецтехникой в количестве 53 ед.

б) МУП «Горэлектросети» создана аварийная бригада с закрепленной техникой и материалами. Для борьбы с возможными подтоплениями в наличие имеется две помпы (электрическая и механическая) для откачки воды из кабельных каналов в ТП-10/0,4 кВ и одна единица техники.

1.4. На предприятиях электросетевого хозяйства Республики Алтай:

а) Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» имеется 8 передвижных дизель-генераторных электростанций общей мощностью 376кВт

б) МУП «Горэлектросети» на предприятии имеется передвижной дизель электрический агрегат марки АСДА 200 /У3650С/ мощностью Р=200кВт, установленный на базе автомобиля ЗИЛ-130. Так же имеется список потребителей г. Горно-Алтайска имеющих автономные источники питания (ДЭС), в количестве 30 штук. В аварийно-диспетчерской службе предприятия для поддержания постоянной радиосвязи имеется автономная электростанция.

1.5. Филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» усилить взаимодействие с ЕДДС районов в Республике Алтай по вопросам возникновения чрезвычайных ситуаций, подтоплений, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей.

1.6. В сетевых организациях разработаны и утверждены План мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка 2017 года, в том числе:

- созданы паводковые комиссии;

- обновлены перечни электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период (с осмотром 2 раза в неделю начиная с 03.04.2017 до окончания паводкового периода);

- проведена проверка укомплектования районов электрических сетей и службы ВЛ схемами аварийных осмотров с указанием на них характерных водных и других препятствий, способов их преодоления и объездов;

2. За 1 квартал 2017 г. по плановым и аварийным отключениям, время простоя которых составил более 3 часов:

В сетях 110-35 кВ: **0** отключений.

В сетях 10-0,4 кВ: **37** откл., из них

ВЛ-0,4 кВ – **15** откл.;

ТП 10/0,4 – **6** откл.;

ВЛ-10 кВ – **16** откл.

**Отключения по заявкам:**

1) в сетях 6-10 кВ:

- плановые- **62** откл.;

- неплановые -**5** откл.;

- неотложные – **23** откл.;

- аварийные – **1** откл.

2) в сетях 0,4 кВ:

- плановые- **1** откл.;

- неплановые -**23** откл.;

- неотложные – **2** откл.;

- аварийные – **0** откл.;

- ограничение потребителей по заявкам Алтайэнергосбыт -**51** откл.

3) по ТП 10/0,4кВ:

- плановые -**57** откл. ;

- неплановые – **3** откл.;

- неотложные – **2** откл.

4) На ПС 110 кВ 1и 2 секции шин -10 кВ:

- плановые – **13** откл.

Согласовано:

Заместитель министра  
регионального развития  
Республики Алтай



В.Г. Емельянов